

पत्रांक/347/2015

कार्यालय:- अग्निशमालय पदाधिकारी, सुपौल

दिनांक :- 12.12.2015

सेवा में,

मे० शान्ती कन्ट्रक्सन एण्ड कंपनी

शान्ती भवन, बहादुरपुर, पटना।

साइट पोलेटेकनिक कॉलेज, विरपुर,

सुपौल।

प्रसंग :- आपका पत्र सं०:- शून्य दिनांक 02.12.2015

विषय :- अग्निशमन यन्त्रों/अग्निशमन व्यवस्था का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में हाइड्रेंट सिस्टम, होजरिल होज, फायर एलार्म, सिगामिस कनेक्शन एवं प्रोटेक्टर अग्निशमन यन्त्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया।

सुझाव :-

- (i) प्रबंधक:- IS-2190-1997 के अनुसार अग्निशमन यन्त्रों का रख-रखाव एवं संधारण करेंगे।
- (ii) प्रबंधक :- N.B.C. के पार्ट IV में उल्लेखित गाइड लाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) प्रबंधक :- वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे।
- (iv) प्रबंधक :- के रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यन्त्रों में आने वाली खराबी की सारी जबाबदेही सम्बन्धित प्रबंधक की होगी।
- (V) प्रबंधक:- वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यन्त्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

अग्निशमालय पदाधिकारी

सुपौल

FIRE STATION OFFICER
SUPAUL